



Rok zał. 1950

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LEŚNICTWA
FORESTRY STUDY AND DESIGN OFFICE „BIPROLAS” Ltd.

biprolas
spółka z o.o.

90-508 Łódź, ul. Gdańska 112
tel. (48) 42 636-87-29, 636-69-66 fax. wew. 100
e-mail: biprolas@gmail.com, biprolas@poczta.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: **Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej pożarowej**

Obiekt: **Droga leśna nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w leśnictwie Rędziny w oddziałach: 226, 225, 224 o długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31**

Adres: **Działka nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień- Obszar Wiejski, 160801_50086.AR_14.104, pow. oleski, woj. śląskie;**

Branża: **Drogowa**

Inwestor: **Nadleśnictwo Lubliniec
Ul. Myśliwska 1
42 - 700 LUBLINIEC**

Umowa nr SR.771.2.2019.

Data: lipiec 2019r.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektant	Jan Moreń	298/89/WŁ	Drogowa	
Asystent	Bartosz Moreń		Budowlana	

Oświadczenie projektanta
Uprawnienia, zaświadczenia z ŁOIIB


OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)
oświadczam, że projekt budowlany pn.:

Droga leśna nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w leśnictwie Rędziny w oddziałach: 226, 225, 224 o długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31, położony na działce nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień-obszar wiejski, pow. oleski, woj. śląskie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Łódź , dnia

Podpis projektanta



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-QFS-ZT5-ZIN *

Pan Jan MOREŃ o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/0240/02

adres zamieszkania ul. Bojerowa 18, 94-124 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawnym
dokumentem elektronicznym
zgodnie z art. 71a ustawy
z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym
(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)

Uprawnienia str.1

URZĄD MIASTA ŁODZI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

ul. Piotrkowska 101, tel. 05 65 60 50

Ident. 0514182

Nr 298/89/WŁ

Łódź dnia 13.09 1989 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust. 5, § 2 ust. 1 p. 1, § 5 ust. 1 p. 1 § 13 ust. 1 pkt. 3b lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Tereńowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) Jan Moreń

(nazę i nazwisko)
magister inżynier leśnictwa
(tytuł zawodowy)

urodzony(a) dnia 24 września 1950 r. w Żwole

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie ograniczonym do budowy dróg

(specjalizacja zawodowa)

WA KR/3551/83 MA-BUA-14 DN 12 0492 T-83 2.700

WŁ 1301 500/1603/85

Uprawnienia str.2

Obywatel(ka) Jan Moreń jest upoważniony(a) do
(imię i nazwisko)

- 1/ sporządzania projektów budowli dróg oraz typowych mostów i przepustów
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg, typowych przepustów i mostów.

Z-ca Dyrektora
mgr inż. *[podpis]*
mgr inż. *[podpis]*

m. p.

(podpis pieczęć)



CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści:

1. Podstawa opracowania.....	str. 10
2. Przedmiot inwestycji.....	str. 10
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	str. 10
3.1. Ukształtowanie terenu.....	str. 10
3.2. Istniejący pas drogowy.....	str. 11
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.....	str. 11
4.1. Układ komunikacyjny.....	str. 11
4.2. Sieci uzbrojenia terenu.....	str. 11
4.3. Opis systemu odwadniającego.....	str. 12
4.4. Jezdnia	str. 12
4.5. Skrajnia drogi.....	str. 12
4.6. Ochrona pożarowa drzewostanów.....	str. 12
4.7. Główne parametry geometryczne.....	str. 12
5. Dane informujące o szczególnej ochronie prawnej terenu objętego opracowaniem.....	str. 13
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia.....	str. 13
7. Dane charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu na środowisko higienę i zdrowie użytkowników.....	str. 13
7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków.....	str. 13
7.2. Emisja pyłów i spalin z podaniem ich ilości i zasięgu rozprzestrzeniania.....	str. 13
7.3. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego.....	str. 13
7.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody powierzchniowe i podziemne.....	str. 14
7.5. Charakterystyka energetyczna.....	str. 14
7.6. Informacja dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego obektu i zapewnienie uzasadnionych interesów osób trzecich....	str. 14
7.6.1 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego.....	str. 15
7.6.2 Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.....	str. 15

CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

9.	Opis techniczny.....	str. 17
9.1.	Stan istniejący.....	str. 17
9.2.	Opinia geotechniczna.....	str. 17
9.3.	Ochrona środowiska.....	str. 18
10.	Opis projektowanych rozwiązań.....	str. 19
10.1.	Droga w planie.....	str. 19
10.2.	Przekroje poprzeczne.....	str. 19
11.	Odwodnienie.....	str. 20
11.1.	Obiekty inżynierskie.....	str. 20
11.2.	Umocnienie skarp.....	str. 20
12.	Roboty ziemne.....	str. 20
13.	Konstrukcja nawierzchni drogi.....	str. 21
13.1.	Ustalenie konstrukcji drogi.....	str. 21
13.2.	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0,00-31,5mm	str. 22
13.3.	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 31,5-63,5mm	str. 23
13.4.	Warstwa odsączająca.....	str. 23
14.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.....	str. 23
14.1.	Znaki pionowe.....	str. 23
14.2.	Mijanki.....	str. 24
14.3.	Zjazdy.....	str. 24
15.	Klauzula wykonawcza.....	str. 24

CZĘŚĆ III - GRAFICZNA

1.	Mapa pogładowa w skali 1 : 20 000	rys. nr 1.
2.	Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50.....	rys. nr 2/1÷ 2.2.
3.	Projekt zagospodarowania terenu - część drogowa	rys. nr 3/1÷3/2
4.	Profil podłużny w skali 1 : 100/1000.....	rys. nr 4.
5.	Przekroje poprzeczne w skali 1 : 1000.....	rys. nr 5.
6.	Przekrój przepustu w osi drogi 1 : 100.....	rys. nr 6.

CZEŚĆ IV - INFORMACJA OBEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1.	Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji	str. 30
1.1.	Zakres robót	str. 30
1.2.	Kolejność wykonywania robót	str. 30
2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	str. 30
3.	Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia	str. 30
4.	Przewidziane zagrożenia występujące przy realizacji robót ...	str. 30
4.1.	Roboty ziemne	str. 30
4.2.	Roboty wykończeniowe	str. 31
4.3.	Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy	str. 32
5.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych	str. 32
5.1.	Udzielenie pierwszej pomocy	str. 33
6.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych	str. 33

CZĘŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: **Droga leśna nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w leśnictwie Rędziny w oddziałach: 226, 225, 224 o długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31**

Adres: **Działka nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień- Obszar Wiejski, 160801_50086.AR_14.104, pow. oleski, woj. opolskie;**

Branża: **Drogowa**

Inwestor: **Nadleśnictwo Lubliniec**
Ul. Myśliwska 1
42 - 700 LUBLINIEC

Umowa nr SR.771.2.2019.

Data: lipiec 2019r.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektant	Jan Moreń	298/89/WŁ	Drogowa	
Asystent	Bartosz Moreń		Budowlana	

CZEŚĆ I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty:

- umowa nr SR.771.2.19 z dnia 13.06.2019r. zawarta w Lublińcu z reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Lubliniec z siedzibą w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1
- mapa do celów projektowych w skali 1:1000 sporządzono przez Firmę Geosite Usługi Geodezyjne _ Paweł Winnicki z/s w Lublińcu.
- opinia geotechniczna dla wykonania drogi leśnej nr 1/000917/1- dojazd pożarowy w leśnictwie Rędziny (Gm. Dobrodzień) w oddziałach :226,225, 224, na działce ewidencyjnej nr 104 (obręb Zwóz).
- założenia przedprojektowe i warunki wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi leśnej opracowane przez Inwestora PGL LP Nadleśnictwo Lubliniec w Lublińcu ul. Myśliwska 1.
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405 z r. 2006) .
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)

2. Przedmiot inwestycji

Projektuje się przebudowę drogi leśnej w leśnictwie Rędziny nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31 o długości 1378,31mb położonej na działce nr 104 w obrębie Zwóz, Gmina Dobrodzień_obszar wiejski identyfikator: 160803_5.0007.AR_22.64, pow. oleski, woj. opolskie , która stanowią własność Skarbu Państwa będące w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Lubliniec. Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

3.1. Ukształtowanie terenu

Pas drogowy na całej długości przebiega przez tereny leśne i posiada zmienną szerokość mieszczącą się w przedziale 4,00 ÷ 6,00 m. Teren jest mało zróżnicowany. Istniejące spadki podłużnie nie przekraczają 3,00%. Deniwelacja terenu mieści się w przedziale 258,00 m. n.p.m. ÷ 255,10 m. n. p. m i wynosi ok. 3,00 m.

3.2. Istniejący pas drogowy

Drogę stanowią linie podziału powierzchniowego linia gospodarcza 226, linia oddziałowa 225 i dukt leśny w oddziałach nr 225 , 224, które nie są dostosowane do ruchu pojazdów. System odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego jest mało wydajny. Rowy przydrożne występują na krótkich odcinkach, wymagają odmulenia , wyprofilowania skarp oraz oczyszczenia dna i skarp rowów z krzewów . Stan nawierzchni gruntowej jest zły i wymaga przebudowy, aby zapewnić sprawność użytkową . Nastąpiły deformacje jezdni w przekroju poprzecznym i podłużnym. Istniejący pas drogowy nie spełnia wymogów przewidzianych dla drogi pożarowej, brak odpowiedniej nośności nawierzchni, brak przygotowanego miejsca do mijania i zawracania pojazdów.

Szerokość pasa drogowego pozwala na prawidłowe przeprowadzenie geometrii trasy, usytuowania, mijanek i zjazdów na drogi i szlaki zrywkowe. W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi leśne boczne i szlaki zrywkowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Układ komunikacyjny

Ulegnie zmianie układ komunikacyjny w kompleksie leśnym. Projektowana droga służyć będą do ruchu pojazdów gaśniczych i wywozu drewna. Jest to szczególnie istotne z uwagi na przeważające drzewostany bliskorębne i występujące żyzne siedliska, które stanowią bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz brak dotychczas połączenia kompleksu leśnego z drogą o twardej.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Nie projektuje się przebudowy uzbrojenia technicznego i naziemnego. Projektowana niweleta jezdni zaprojektowana została powyżej obecnego poziomu drogi, co spowoduje dodatkowe przykrycie istniejącego pasa jezdni warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

4.3. Opis systemu odwadniającego

Wszystkie wody opadowe z projektowanej drogi będą odprowadzone systemem spadków poprzecznych jezdni i poboczy do rowów przydrożnych, istniejących przepustów i dalej w istniejące obniżenie terenu. Podłoże gruntowe w części drogi jest mało chłonne, ze względu na nieprzepuszczalne grunty (piaski gliniaste, gliny) oraz niski poziom wód gruntowych.

4.4. Jezdnia

Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1993r. z późn. zm. przy założeniu 20 letniego okresu eksploatacji i kategorii ruchu - KR 1. Jezdnię zaprojektowano o przekroju daszkowym.

Zasadą przyjętą w zagospodarowaniu pasa drogowego było:

- uzyskanie płynności niwelety
- optymalizację robót ziemnych
- wpisanie trasy drogi w istniejącą konfigurację terenu
- połączenie drogi poprzez zjazdy z istniejącymi drogami i szlakami zrywkowymi

4.5. Skrajnia drogi

Zachowano warunki skrajni drogowej dla drogi pożarowej:

- minimalna szerokość wylesionego pasa - 6,00 m
- wysokość skrajni drogowej a od najwyższego punktu jezdni - 4,00 m

4.6. Ochrona pożarowa drzewostanów

W opracowaniu projektu drogi leśnej uwzględniono wszystkie przesłanki wynikające z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegółowego zabezpieczenia pożarowego lasu (Dz. U. nr 58, poz. 405 z r. 2006) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). A szczególności dostosowano nośność konstrukcji jezdni do ruchu pojazdów gaśniczych, która wynosi 100 kN. Zlokalizowano mijanki w odległościach mniejszych od 300m. Zapewniono widoczność poziomą i pionową.

4.7. Główne parametry geometryczne

Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej nr 1/000917/1- DOJAZD POŻAROWY
w leśnictwie Rędziny, Nadleśnictwa Lubliniec

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| – droga kategorii L II | – L II |
| – kategoria ruchu | – KR 1 |
| – szybkość projektowa | – 30 km/h |
| – długość drogi | – 1378,31mb. |
| – szerokość korony | – 5,00 m |
| – szerokość jezdni na prostej | – 3,50 m |
| – szerokość jezdni na mijance | – 6,50 m |
| – spadek jezdni daszkowy | – 3% |
| – spadek poboczy | – 6% |

4.8. Zestawienie powierzchni zajętej pod planowaną inwestycję

L.p.	Elementy zagospodarowania pasa drogowego	Jezdnia (m2)	Pobocza (m2)	Korona drogi (m2)	Pas drogowy (m2)
1.	Droga główna	5 334,06	2 287,99	9 047,19	16 312,0
2.	Mijanki	909,00	-----		
3.	Zjazdy	528,33	226,43		
Razem		6 532,77	2 514,42	9 047,19	16 312,0

5. Dane informujące o szczególnej ochronie prawnej terenu objętego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem specjalnej ochrony prawnej.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Projektowana droga nie znajduje się w granicach czynnego terenu górniczego.

7. Dane charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników

7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków

Zapotrzebowanie wody występuje tylko w fazie budowy. W okresie

eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę oraz nie będą wytwarzane ścieki.

7.2. Emisja pyłów i spalin z podaniem ich ilości i zasięgu rozprzestrzeniania

Utwardzenie jezdni ograniczy jej pyłność w czasie ruchu pojazdów. Spaliny z silników pojazdów mechanicznych zostaną ograniczone przez stosowane powszechnie katalizatory spalin.

7.3. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania jonizującego, elektroenergetycznego

Ze względu na gładkość projektowanej nawierzchni, małą prędkość projektowaną $V_p=30$ km/h emisja hałasu pozostanie w normie. Nie będzie występowało promieniowanie jonizujące i elektroenergetyczne.

7.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się zwiększonego negatywnego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Przy przebudowie drogi należy zachować warunki wynikające z uzgodnień branżowych. Roboty należy wykonywać oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami wynikającymi ze specyfikacji technicznych. W celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko, przyjęto przy realizacji przedsięwzięcia rozwiązania chroniące lokalne środowisko:

- stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń,
- stosowanie materiałów: tłucznia, kłińca, pospółki – neutralnych do środowiska,
- odwodnienie powierzchniowe drogi do rowów przydrożnych – grawitacyjnie,
- ograniczenie do minimum planowanych wykopów.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie eksploatacji poprawi zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu, poprawi warunki przyrodnicze poprzez minimalizację czasu przejazdu pojazdów, a tym samym zmniejszy się ilość emisji zanieczyszczeń atmosferycznych.

7.5. Charakterystyka energetyczna inwestycji

Należy zapewnić energię elektryczną w trakcie realizacji inwestycji do placu i zapleczy budowy, niezbędnej dla:

- maszyn i urządzeń, tj.: spawarek, szlifierek, wibratorów, pomp, urządzeń do cięcia betonów i innych,
- baraków sanitarnych (oświetlenie, grzejniki i podgrzewacze wody),
- baraków socjalnych (oświetlenie, grzejniki, kuchenki i czajniki),
- oświetlenie zewnętrzne terenu.

Generalnie potrzeby energetyczne do zapleczy i placu budowy musi sobie zapewnić Wykonawca z jednoczesnym pokryciem kosztów zużycia energii.

7.6 . Informacja dotycząca obszaru oddziaływania projektowanego obiektu i zapewnienie uzasadnionych interesów osób trzecich

7.6.1 . Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym i użytkowanym dotychczas pasie drogowym drogi wewnętrznej i stanowi kontynuację dotychczasowej funkcji komunikacyjnej. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

7.6.2. Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje utrudnień w stosunku do osób trzecich. Nie wpływa negatywnie na uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Inwestycja usytuowana jest w całości na terenie leśnym będącym w dysponowaniu Inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Po zakończeniu inwestycji zgodnie z art.3 ustawy o lasach grunt pod drogą pozostanie w dalszym ciągu działką leśną (Ls).

CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej pożarowej

Obiekt: Droga leśna nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w leśnictwie Rędziny w oddziałach: 226, 225, 224 o długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31,

Adres: Działka nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień- Obszar Wiejski, 160801_50086.AR_14.104, pow. oleski, woj. opolskie;

Branża: Drogowa

**Inwestor: Nadleśnictwo Lubliniec
Ul. Myśliwska 1
42 - 700 LUBLINIEC**

Umowa nr SR.771.2.2019.

Data: lipiec 2019r.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektant	Jan Moreń	298/89/WŁ	Drogowa	
Asystent	Bartosz Moreń		Budowlana	

CZĘŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

9. Opis techniczny

9.1. Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Rędziny nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w oddziałach: 226, 225, 224 o długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31 położonej na działce nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień Obszar wiejski 160801_5.0086.AR_14.104, pow. oleski, woj. opolskie .

Istniejąca droga jest w złym stanie. Przebiega ona w terenie równinnym na podłożu gliniastym. Przejazd pojazdów gaśniczych jest obecnie utrudniony. Brak nośności podłoża oraz właściwej skrajni drogi powodują, że istniejąca trasa drogi nie nadaje się do ruchu pojazdów. Dodatkowo jezdnia drogi na niektórych odcinkach jest zniszczona. Występują koleiny i zniekształcenia w przekroju poprzecznym drogi. Istniejący drzewostan także koliduje z istniejącą drogą, gdyż korony drzew ograniczają skrajnię drogową.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu - część drogowa planowana przebudowa drogi leśnej wiąże się z wykarczowaniem pni przy planowanych zjazdach i mijankach. Inwestycja nie przebiega przez tereny szkód górniczych.

9.2. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanego badania podłoża gruntowego stwierdzono, że w poziomie posadowienia obiektów występują grunty umożliwiające bezpośrednie posadowienie na nich obiektów budowlanych, po uprzednim usunięciu warstw zawierających humus. W podłożu badanego terenu poniżej warstwy gleby lub nasypów budowlanych, stwierdzono występowanie gruntów rodzimych mineralnych w postaci piasków gliniastych i glin w stanie średnio zagęszczonym o charakterystycznym stopniu zagęszczenia $I_D(n)=0,50$ w km: 0+140÷0+240 i 1+100÷1+200. Na badanym terenie nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej na głębokości 1,00 m. p.p.t.. W wyniku analizy istniejących warunków gruntowo-wodnych, występujące podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności podłoża „G-3” w km: 0+140÷0+240 i 1+100÷1+200. Na pozostałych odcinkach drogi podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności „G-1”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) **warunki gruntowe dla projektowanego obiektu określono jako proste, zaś obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.**

9.3. Ochrona środowiska

Projektowana do przebudowy droga leśna położona jest na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako „Ls” (las). Wykonanie przebudowy nie spowoduje wyłączenia z użytkowania leśnego terenu zajętego pod drogę, a jej zadaniem po dokonaniu przebudowy będzie obsługa przyległych terenów leśnych. Zgodnie z artykułem 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach „...lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsce składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne...”

Przedmiotem przebudowy w/w drogi jest zmiana nawierzchni z gruntowej o zmiennej szerokości mieszczącej się w przedziale 3,00÷3,50 na nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 31,5 ÷ 63,5 mm stabilizowanego mechanicznie ułożonego na warstwie odsączającej. Zaprojektowano drogę o przekroju jednojezdniowym z mijankami. Łączna szerokość drogi: 5,00 m, w tym nawierzchnia 3,50 m, obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 m.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) droga twarda oznacza drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, w związku z czym przedmiotowa droga zalicza się do dróg gruntowych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) w związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3

października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

10. Opis projektowanych rozwiązań

10.1. Droga w planie

Trasę przebudowywanej drogi dostosowano do istniejących warunków gruntowych i konfiguracji terenu. Przyjęto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z wytycznymi Inwestora, Poradnikiem technicznym „Drogi leśne” wydanym przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie oraz Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach opracowanymi pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Czerniaka i zatwierdzonymi przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Początek drogi zaczyna się na włączeniu do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltobetonowej. Na całej długości droga biegnie w dostosowaniu do istniejącego duktu leśnego. Projektowana przebudowa drogi stanowi dojazd do oddziałów leśnych zlokalizowanych w środku kompleksu leśnego, gdzie występuje szczególne zagrożenia pożarowe

Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem jezdnię szerokości 3,50 m z obustronnymi poboczeniami, za którymi zlokalizowane są skarpy wykopów i nasypów. Trasa drogi posiada normatywne parametry techniczne. Projektowana droga ma długość 1378,31mb.

Szerokość nawierzchni jezdni na mijankach powiększono o 3,00 m. Dla załamań osi trasy powyżej 3° zastosowano łuki poziome. Dla promieni łuków poziomych poniżej $R=250,00\text{m}$ przewidziano poszerzenia po wewnętrznej stronie łuku wykonane na prostych przejściowych o długości 15,00 m i zastosowano przechyłki. Dla łuków poziomych o promieniach większych od 250 m nie przewiduje się przechyłek i poszerzeń na łukach. Przebieg trasy w planie został przedstawiony na rys. nr 3 - zagospodarowanie terenu.

10.2. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowane odcinki dróg leśnych posiadają przekrój jednojezdniowy o szerokości korony 5,00 m, w tym jezdni 3,50 m, pobocza o szerokości 0,75 m. Przekrój drogi na prostej zaprojektowano o przekroju daszkowym i nadano spadki

dla jezdni 3%, dla poboczy 6%. Nachylenie skarp wewnętrznych wynosi: 1:1,5, zaś skarp zewnętrznych 1:1,5. Przekrój drogi na łukach poniżej 250,00 m zaprojektowano zgodnie z opisem w pkt.10.1 stosując poszerzenia i przechyłki na łukach i prostych przejściowych o długości 15,00 m od początku i końca łuku. Wielkości poszerzeń i przechyłek podano w projekcie wykonawczym.

11. Odwodnienie

Wody opadowe spływające z korony drogi będą odprowadzone systemem rowów przydrożnych poprzez spadki jezdni i poboczy na teren zapewniający odpływ. Występują rowy trapezowe o nachyleniu skarp wewnętrznych 1:1:1,5 i skarp zewnętrznych 1:1,5 oraz minimalnej głębokości 68 cm w odniesieniu do projektowanej rzędnej niwelety.

11.1. Obiekty inżynierskie

Wody opadowe odprowadzane są zgodnie z istniejącym pochyleniem terenu poprzez spadki poprzeczne jezdni i poboczy do przepustów i dalej rowami odprowadzającymi o długości 15,00 m lub do zagłębień terenowych. Lokalizację istniejących przepustów przewidzianych do remontu zamieszcza się poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja przepustu (kilometraż)	Światło (cm)	Długość (m)
1.	przepust	0+098,48	Ø60	9,00
2.	przepust	0+385,00	Ø60	9,00
3.	przepust	0+660,00	Ø60	9,00
4.	przepust	1+015,80	Ø60	9,00
5.	przepust	1+371,34	Ø60	9,00
6.	przepust	1+153,48	Ø60	9,00

Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu – rys. nr 3 , profilu podłużnym drogi – rys. nr 4 wrysowano przepusty w osi drogi , a ich remont uwzględniono w przedmiarze robót.

Pod zjazdami występują przepusty z rur PEHD Ø 40 cm o dł. 7,0 mb , które pokazano na planie zagospodarowania - rys. nr 3. i zamieszczono w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Lokalizacja przepustu	Światło	Długość
1.	Przepust – strona lewa	0+756,00	Ø40	7,00
2.	Przepust – obustronny	0+942,49	2xØ40	2x7,00
3.	Przepust – strona lewa	1+ 089,16	Ø40	7,00

11.2. Umocnienie skarp i dna rowów

Założono umocnienie wlotów i wylotów przepustów w osi prefabrykatami betonowymi ze skrzydełkami posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej. Dno rowów od strony wlotu i wylotu przepustów umocniono płytami ażurowymi typu np. „ Meba „ o wym 0,08 x 0,40X 0,60 m na długości od strony wlotu 2,40 m , od strony wylotu 3,00m.

Z uwagi na spadki podłużne rowów poniżej 3% nie przewiduje się umocnienie dna i skarp rowów .

12. Roboty ziemne

W celu zachowania stabilności korpusu drogowego niweletę drogi wyniesiono nieco ponad teren. Szczegółowe wyliczenie robót ziemnych podano w tabeli robót ziemnych, które określono na podstawie przekrojów poprzecznych w skali 1:100 rozmieszczonych średnio co 40 m. Grunty pochodzące z wykopów przewidziano do wbudowania w projektowane nasypu drogowego po określeniu ich przydatności do wykonywania budowli ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym tj. spycharkami na odległość przemieszczania mas ziemnych do 100 mb, samochodami wywrotkami z użyciem koparki na odległość do 1,0 km .

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być niższy od 0,95 w skali Proctora dla dróg o ruchu lekkim. Roboty ziemne powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne powinny być wytyczone na prostej w odległości co najmniej 40,0m na łukach co 10 m. Nasypy należy wykonywać warstwami grubości 20 cm przy sypaniu gruntu na całej szerokości korony oraz starannym zagęszczeniu poszczególnych warstw. **Zwraca się szczególną uwagę na konieczność**

prowadzenia robót w sposób gwarantujący ciągłe odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. Zagęszczenie gruntu należy wykonywać z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu dla danego gruntu. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją $\pm 10\%$ jej wartości.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów wg skali Proctora w nasypach powinien osiągać następujące wartości:

- górna warstwa o grubości 20 cm -1,00
- warstwa nasypu na głębokości 1,20 m od powierzchni robót ziemnych – 0,95.

13. Konstrukcja nawierzchni drogi

13.1. Ustalenia konstrukcji drogi

Dla ustalenia kategorii ruchu przyjęto okres 10 – letni. Założono, że prognozowany ruch w dziesiątym roku po oddaniu drogi do eksploatacji będzie taki sam jak ruch bieżący.

Biorąc pod uwagę częstotliwość pojazdów, samochodowych ciężarowych wywożących drewno, a także wozów pożarowych, przyjęto kategorię ruchu KR – 1.

Konstrukcję nawierzchni i projektuje się:

I. W km 0+000,00÷ 0+140,00; 0+240,00÷ 1+100,00; 1+200,00÷ 1+380,31;

- 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,00÷31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1).
- 25 cm –podbudowa z mieszanki kruszywa o stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5mm÷63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1).

II. W km 0+140,00÷ 0+240,00; 1+100,00÷ 1+200,00;

- 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa o stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,00÷31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1).
- 25 cm –podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5mm÷63,0 mm, (wg WT-4 dla KR-1)
- 15 cm – warstwa odsączająca - wykonana z pospółki ułożona na całej szerokości korony drogi.

13.2. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0,00-31,5 mm

Zaprojektowano nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm i uziarnieniu 0,00-31,5 mm.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki lub równiarki. Zagęszczenie kruszywa należy dokonywać walcami statycznymi gładkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno rozpoczynać się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w kierunku osi drogi. Dobór walca do zagęszczenia należy dobierać w zależności od twardości kruszywa. Zagęszczenie można zakończyć, gdy przed walcem przestają tworzyć się fale. Po zagęszczeniu górnej warstwy kruszywa należy zaklinować i zmiatać poprzez stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,00 do 4,0 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej nie klinuje się, gdyż daje to lepsze związanie warstw ze sobą. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skropić kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, wówczas kruszywo mniej się kruszy i uzyskuje się większą szczelność kruszywa.

13.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 31,5-63,5mm

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki lub równiarki. Zagęszczenie kruszywa należy dokonywać walcami statycznymi gładkimi o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o daszkowym przekroju poprzecznym powinno rozpoczynać się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w kierunku osi drogi. Dobór walca do zagęszczenia należy dobierać w zależności od twardości kruszywa. Zagęszczenie można zakończyć, gdy przed walcem przestają tworzyć się fale.

Warstwy dolnej nie klinuje się, gdyż daje to lepsze związanie warstw ze sobą.

13.3 Warstwa odsączająca (= warstwa mrozoochronna) W km 0+140,00÷ 0+240,00; 1+100,00÷ 1+200,00

W celu spełnienia warunku mrozoochronności zastosowano warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego (pospółki) ułożoną na całej szerokości korony drogi. Na wykonanym i zagęszczonym podłożu gruntowym należy metodą od czoła

ułożyć warstwę z kruszywa naturalnego (pospółki). Grubość warstwy kruszywa na podłożu G3 w km 0+140,00÷ 0+240,00; 1+100,00÷ 1+200,00 jako warstwy odsączającej (mrozoochronnej) przyjęta w projekcie wynosi 15 cm . Ułożoną warstwę kruszywa należy zagęścić do $Is \leq 1,00$. Po uzyskaniu właściwego wskaźnika zagęszczenia można układać warstwę podbudowy.

14. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

14.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robót drogowych należy opracować organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewiduje się oznakowanie pionowe w postaci znaków ostrzegawczych zamocowanych na słupkach z rur stalowych. Słupki należy ustawić w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni, zaś tablice znaków na wysokości 2,20 m od nawierzchni.

14.2. Mijanki

Dla swobodnego wymijania się pojazdów i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wzdłuż przebudowywanej drogi zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość poszerzenia na mijance wynosi 3,00m, długość 23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe o długości 21,00m. Lokalizację mijanek podano na planie zagospodarowania –rys. nr 3 , przekroju podłużnym rys. nr 4 oraz zamieszcza się poniższej tabeli

L.p.	Wyszczególnienie	Lokalizacja Mijanki (Km)	Wymiary (m)	Powierzchnia (m2)
1.	Mijanka lewostronna	0+048,94	3x21x23x21	132,00
2.	Mijanka lewostronna	0+282,11	3x21x23x11	124,50
3.	Mijanka lewostronna	0+534,50	3x21x23x21	132,00
4.	Mijanka prawostronna	0+745,33	3x21x23x21	132,00
5.	Mijanka lewostronna	0+964,30	3x21x23x21	132,00
6.	Mijanka lewostronna	1+111,31	3x21x23x11	124,50
7.	Mijanka prawostronna	1+ 300,00	3x21x23x21	132,00
Razem				909,00

14.3. Zjazdy

Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej nr 1/000917/1- DOJAZD POŻAROWY
w leśnictwie Rędziny, Nadleśnictwa Lubliniec

W celu połączenia drogi z przyległym terenem projektuje się zjazdy na drogi boczne i szlaki zrywkowe. Promienie wyokrąglające na zjazdach należy wykonać zgodnie z rys. nr 3 - projekt zagospodarowania terenu. Na zjazdach na drogi boczne i szlaki zrywkowe zaprojektowano nawierzchnię analogiczną jak na drodze głównej na długości 20,00m i 10,00m.

Lokalizację poszczególnych zjazdów zamieszcza się w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Lokalizacja (Km)	Długość (mb)	Powierzchnia
1.	Zjazd lewostronny	0+312,00	10,00	528,33
3.	Zjazd prawostronny	0+722,43	10,00	
4.	Zjazd lewostronny	0+756,00	10,00	
5.	Zjazd obustronny	0+942,49	2x20,00	
6.	Zjazd lewostronny	1+089,16	20,00	

15. Klauzula wykonawcza

Wszelkie ewentualne odstępstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a trudnymi do przewidzenia okolicznościami należy uzgodnić z autorem projektu tj. Biurem Studiów i Projektów Leśnictwa „Biprolas” Sp. z o. o. w Łodzi, ul. Gdańska 112, telefon (0 – 42) 636 – 87 – 29.

CZĘŚĆ III - GRAFICZNA

1. Mapa pogładowa w skali 1 : 20 000rys. nr 1
2. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50.....rys. nr 2,
3. Projekt zagospodarowania terenu - część drogowa.....rys. nr 3,
4. Profil podłużny w skali 1 : 100/1000rys. nr 4,
5. Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100rys. nr 5,
6. Przekrój przepustu w osi drogi 1 : 100.....rys. nr 6.

Mapka poglądowa

Przekrój konstrukcyjny

Projekt zagospodarowania terenu 1

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA OBEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Temat: Projekt budowlany przebudowy drogi leśnej pożarowej

**Obiekt: Droga leśna nr 1/000917/1 - dojazd pożarowy w
leśnictwie Rędziny w oddziałach: 226, 225, 224 o
długości 1378,31 mb , w km 0+000,00 ÷ 1 + 378,31,**

**Adres: Działka nr 104, w obrębie ewidencyjnym Zwóz,
jednostka ewidencyjna Gmina Dobrodzień- Obszar Wiejski,
160801_50086.AR_14.104, pow. oleski, woj. opolskie;**

Branża: Drogowa

**Inwestor: Nadleśnictwo Lubliniec
Ul. Myśliwska 1
42 - 700 LUBLINIEC**

Umowa nr SR.771.2.2019.

Data: lipiec 2019r.

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektant	Jan Moreń	298/89/WŁ	Drogowa	
Asystent	Bartosz Moreń		Budowlana	

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji

1.1. Zakres robót

Inwestycja obejmuje:

- przebudowa nawierzchni drogi leśnej
- przebudowa nawierzchni zjazdów
- przebudowa nawierzchni mijanek
- remont przepustów

1.2. Kolejność wykonywania robót

- zagospodarowanie placu budowy
- oznaczenie budowy tablicą informacyjną
- roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej drogi
- wycinka drzew i karczowanie
- roboty ziemne
- roboty budowlane związane z budową: przepustów, nawierzchnią drogi, zjazdów, mijanek
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Droga prowadzi przez las.

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

Wycinka i karczowanie drzew.

4. Przewidziane zagrożenia występujące przy realizacji robót

4.1. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)
- b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)
- c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudowa prefabrykowaną.

4.2. Roboty wykończeniowe

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne
- hełmy ochronne
- rękawice wzmocnione skórą
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonywania pracy.

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- a) podczas wykonywania wykopów ramię koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo
- b) przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących
- c) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- d) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wyгородzenia strefy niebezpiecznej)
- e) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- a) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- b) osłonięte w okresie zimowym.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

5.1. Udzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- a) zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy
- b) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- c) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 – warstw. Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań
- b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.